



**JABATAN AIR NEGERI SABAH (JANS)**  
**NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR**  
**(KECEMASAN)**

(Rujukan : JANS/HQ : (CARELINE)100-7/1/10 JLD.170 [11])

Tarikh notis dikeluarkan : 17 Januari 2024 (Rabu)

Masa : 10:30 pagi

Pelanggan JANS yang dihormati,

- Tujuan** : Kerja-kerja kecemasan perbaikan paip bocor jenis HDPE berukuran 4 inci di Kg. Pangkalan Asli, Merotai.
- : **Loji Rawatan Air yang terjejas ialah Loji Rawatan Air Merotai II.**
- Tangki** : **R2**
- Tarikh gangguan** : 17 Januari 2024 (Rabu)
- Tempoh gangguan** : 11:00 pagi sehingga kerja perbaikan selesai.
- Kesan terhadap bekalan air** : Kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan adalah secara berperingkat.
- Kawasan terjejas** : **Merotai:**  
Kg. Pangkalan Asli dan kawasan sekitarnya.
- Nasihat** : Pelanggan di kawasan yang terjejas disarankan untuk menyimpan air yang mencukupi dan menggunakan air secara berhemat.
- Pertanyaan** : **011-51128904 (Pn. Juanita)**  
**010-9485713 (En. Fauzie)**  
**088-326888 (Careline 24 jam)**

Segala kesulitan amat dikesali.

