



JABATAN AIR NEGERI SABAH (JANS)
NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR
(KECEMASAN)

JANS/HQ : 100-7/1/10 JLD.66 (84)
Tarikh notis dikeluarkan : 3 Mei 2025 (Sabtu)
Masa : 12:00 tengah hari

Pelanggan JANS yang dihormati,

- Tujuan** : Penutupan sementara Loji Rawatan Air Merotai II disebabkan masalah pada panel kawalan Intake tidak berfungsi dengan baik.
- : **Loji Rawatan Air yang terjejas ialah Loji Rawatan Air Merotai II.**
- Tarikh gangguan** : 3 Mei 2025 (Sabtu)
- Tempoh gangguan** : Sehingga loji beroperasi semula.
- Kesan terhadap bekalan air** : Kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan adalah secara berperingkat.
- Kawasan terjejas** : **Merotai:**
Kg. Kijang, Kg. Durian, Kg. Langsung, Pekan, Kg. Sri Delima, Kg. Tanah Merah, Kg. Simpang Tiga, Kg. Menggaris, Kg. Pangkalan Asli dan kawasan sekitarnya.
- Nasihat** : Pelanggan di kawasan yang terjejas disarankan untuk menyimpan air yang mencukupi dan menggunakan air secara berhemat.
- Pertanyaan** : **011-51128904 (Pn. Juanita)**
010-9485713 (En. Fauzie)
088-326888 (Careline 24 jam)

Segala kesulitan amat dikesali.

