



**JABATAN AIR SABAH**  
**NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR**  
**(KECEMASAN)**

JA/HQ : 100-7/1/10 JLD.103 (89)  
Tarikh notis dikeluarkan : 17 Disember 2025 (Rabu)  
Masa : 10:00 pagi

Pelanggan Jabatan Air yang dihormati,

- Tujuan** : Kerja-kerja kecemasan pembaikan stand meter bocor jenis SS bersaiz 25 mm di Kg. Durian Lorong 2, Merotai
- Tangki** : **Reservoir R2**
- Tarikh gangguan** : 17 Disember 2025 (Rabu)
- Tempoh gangguan** : 10:00 pagi sehingga kerja-kerja penggantian selesai.
- Kesan terhadap bekalan air** : Kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan adalah secara berperingkat.
- Kawasan terjejas** : **Merotai:**  
Kg. Durian dan kawasan sekitarnya.
- Nasihat** : Pelanggan di kawasan yang terjejas disarankan untuk menggunakan air secara berhemat.
- Pertanyaan** : **011-51128904 (Pn. Juanita)**  
**010-9485713 (En. Fauzie)**  
**088-326888 (Careline 24 jam)**

Segala kesulitan amat dikesali.

