



JABATAN AIR SABAH
NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR
(KECEMASAN)

JA/HQ : 100-7/1/10 JLD.109 (51)
Tarikh notis dikeluarkan : 19 Januari 2026 (Isnin)
Masa : 10:30 pagi

Pelanggan Jabatan Air yang dihormati,

- Tujuan** : Pengurangan sementara pengeluaran air terawat di Loji Rawatan Air Mukim Batu Puteh, Kinabatangan disebabkan paras air sungai rendah.
- : **Loji Rawatan Air yang terjejas ialah Loji Rawatan Air Mukim Batu Puteh.**
- Tarikh gangguan** : 19 Januari 2026 (Isnin)
- Tempoh gangguan** : Sehingga paras air sungai kembali normal
- Kesan terhadap bekalan air** : Kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan adalah secara berperingkat.
- Kawasan terjejas** : **Kinabatangan:**
Seluruh kawasan Sedco Batu Putih, Kg. Mengaris 1 dan 2, Kg. Batu Putih, Kg. Perpaduan, Kg. Paris 1, 2 dan 3, Klinik Kesihatan Batu Putih, Kopel Sdn Bhd dan kawasan sekitarnya.
- Nasihat** : Pelanggan di kawasan yang terjejas disarankan untuk menggunakan air secara berhemat.
- Pertanyaan** : **010-8205745 (En. Abd. Halim)**
088-326888 (Careline 24 jam)

Segala kesulitan amat dikesali.

