



JABATAN AIR SABAH

NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR (KECEMASAN)

JA/HQ : 100-7/1/10 JLD.130 (55)

Tarikh notis dikeluarkan : 14 Mei 2026 (Khamis)

Masa : 12:00 tengah malam

Pelanggan Jabatan Air yang dihormati,

- Tujuan** : Penutupan sementara operasi Loji Rawatan Air Kg. Ulau, Sipitang disebabkan kebocoran pada pipe pam strok *aluminium sulphate*.
- : **Loji Rawatan Air yang terjejas ialah Loji Rawatan Air Kg. Ulau.**
- Tarikh gangguan** : 14 Mei 2026 (Khamis)
- Tempoh gangguan** : Sehingga kerja-kerja selesai.
- Kesan terhadap bekalan air** : Kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan adalah secara berperingkat.
- Kawasan terjejas** : **Sipitang:**
Seluruh kawasan Daerah Sipitang.
- Nasihat** : Pelanggan di kawasan yang terjejas disarankan untuk menggunakan air secara berhemat.
- Pertanyaan** : **014-6317996 (En. Sabian Taniou - Whatsapp sahaja)**

Segala kesulitan amat dikesali.

