



JABATAN AIR SABAH
NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR
(KECEMASAN)

JA/HQ : 100-7/1/10 JLD.145 (12)

Tarikh notis dikeluarkan : 04 Ogos 2026 (Selasa)

Masa : 10:30 pagi

Pelanggan Jabatan Air yang dihormati,

- Tujuan** : Penutupan sementara operasi Loji Rawatan Air Mukim Batu Puteh, Kinabatangan disebabkan kekeruhan air sungai yang tinggi.
- : **Loji Rawatan Air yang terjejas ialah Loji Rawatan Air Mukim Batu Puteh.**
- Tarikh gangguan** : 04 Ogos 2026 (Selasa)
- Tempoh gangguan** : Sehingga kekeruhan air sungai kembali normal.
- Kesan terhadap bekalan air** : Kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air dan pemulihan adalah secara berperingkat.
- Kawasan terjejas** : **Kinabatangan:**
Seluruh kawasan Sedco Batu Putih, Kg. Mengaris 1 dan 2, Kg. Batu Putih, Kg. Perpaduan, Kg. Paris 1, 2 dan 3, Klinik Kesihatan Batu Putih, Kopel Sdn Bhd dan kawasan sekitarnya.
- Nasihat** : Pelanggan di kawasan yang terjejas disarankan untuk menggunakan air secara berhemat.
- Pertanyaan** : **089-502663 (Hotline Jabatan Air Kinabatangan)**
010-8205745 (En. Abd. Halim)

Segala kesulitan amat dikesali.

