



NO SIJIL: JANS.21.28

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat : **YMC TECHNOLOGIES SDN BHD**
No.12 Jalan Astaka U8/83,
Seksyen U8, Bukit Jelutong,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Nama Pengilang : **BALMORAL TANKS LTD.**
Barrowfiled Road, Thurnscoe,
South Yorkshire,
S63 0EW United Kingdom

Nama Prinsipal : **BALMORAL TANKS LTD.**
Barrowfiled Road, Thurnscoe,
South Yorkshire,
S63 0EW United Kingdom

Nama Produk : Balmoral Glass Fused Tank

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **BALMORAL**

Piawaian : ISO 28765:2016

Tarikh Dikeluarkan : 10 Jun 2021

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **31 December 2023**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatas secara tersendirinya sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.

(Ir. Edward Lingkapo)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

YMC TECHNOLOGIES SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
Balmoral Glass Fused Tank	Vitreous Enamel	NA	Size of Tank Panel :1200 mm (height) x 2400 mm (width) Thickness of Tank Panel: 2.00mm - 10.00mm Tank Panel Coating : Vitreous Enamel 1. Maximum Tank Capacity: 10,000 cubic metre 2. Maximum Tank Diameter : 45 metre 3. Maximum Tank Height : 20 metre 4. Type of Jointing: Bolt and Nut 5. Size Bolt and Nut: M12 x Length : 25.40 mm - 63.50 mm 6. Bolt and Nut Coating: Hot Dipped Galvanized KAPASITI MAXIMUM BAGI TANGKI = 500 000 GALLON DAN KAPASITI MAXIMUM DI ATAS TANAH = 750 000 GALLON.



NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6 bulan)** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.