



NO SIJIL: JANS.22.72

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat/Ejen : **TIMUR P.A. PIPE INDUSTRY SDN BHD**
159-G1, Wisma Lam Hong, Jalan Sungai Pinang,
10150 Pulau Pinang

Nama Pengilang : **TIMUR P.A. PIPE INDUSTRY SDN BHD**
Lot 213, Kawasan Perusahaan Kuala Ketil,
Jalan Merbau Pulas,
09300 Kuala Ketil, Kedah Malaysia

Nama Prinsipal : **TIMUR P.A. PIPE INDUSTRY SDN BHD**
159-G1, Wisma Lam Hong, Jalan Sungai Pinang,
10150 Pulau Pinang

Nama Produk : Pipes

Class/Size/Mode : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **TIMUR P.A. PIPE**

Piawaian : ASTM F1282-2010, ASTM F1282-03

Tarikh Dikeluarkan : 21 Disember 2022

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **31 Disember 2024**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendirinya sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.


(Baharudin Bin K.K. Sogon)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

TIMUR P.A. PIPE INDUSTRY SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
Pipes	MATERIAL DESIGNATION: PE23A CODE: 1216, 1620, 2025, 2532, 3240, 4150, 5163 & 6075	Water Pressure Rating: 1.10MPa;	TEMPERATURE RATING:60°C PIPE RING STRENGTH:TYPE II PIPE ARE BLUE FOR COLD WATER SUPPLY; TYPE OF CONNECTOR MATERIAL: BRASS; MINIMUM OUTSIDE DIAMETER (MM):16.00, 20.00, 25.00, 32.00, 40.10, 50.10, 63.10, AND 75.10. MATERIAL DESIGNATION: PE23A CODE: 1216, 1620, 2025, 2532, 3240, 4150, 5163 AND 6075
	TYPE II	PRESSURE RATING: 1.0MPa, 1.5MPa	TEMPERATURE RATING: 82°C NOMINAL SIZE, MM (INCH): 1216 (1/2"), 1620(3/4"), 2025(1"), 2532(1 1/4"), 3240(1 1/2"), 4150(2"), 5163(2 1/2"), 6075(3"). PE TYPE : TYPE II PE GRADE : PE30A

NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.