



NO SIJIL: JANS.22.81

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat	:	MOLECOR (SEA) SDN BHD Wisma Fitters, No 1, Jalan Tembaga SD 5/2, Bandar Sri Damansara, 52200 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Nama Pengilang	:	MOLECOR (SEA) SDN BHD No 10, Jalan Gebeng 2/13, Kawasan Perindustrian Gebeng, 26080 Kuantan, Pahang
Nama Prinsipal	:	MOLECOR (SEA) SDN BHD Wisma Fitters, No 1, Jalan Tembaga SD 5/2, Bandar Sri Damansara 52200 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Nama Produk	:	Oriented Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-O) Pipes
Class/Size/Model	:	(Sila Lihat Jadual Belakang)
Jenama	:	TOM
Piawaian	:	ISO 16422:2014
Tarikh Dikeluarkan	:	21 Disember 2022

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **31 Disember 2024**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbalik secara tersendirinya sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.

(Baharuhom Bin K.K. Sogon)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

MOLECOR (SEA) SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
Oriented Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-O) Pipes	PVC-O 500	PN 16	TYPE OF JOINT : ELASTOMERIC RING SEAL JOINTS DESIGN COEFFICIENT C = 1.4 NOMINAL OUTSIDE DIAMETER, DN (MM) : 90, 110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500 & 630



NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6 bulan)** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.