



NO SIJIL: JANS.23.43a

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat : **AQUA-FLO SDN BHD**
827, 8th Floor, Block A, Damansara Intan, Jalan SS 20/27,
47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Nama Pengilang : **NINGBO GUOXIN INSTRUMENT TECHNOLOGY CO. LTD.**
No. 8, Shangsen Road, Shangwang Village, Shiqi Street,
315157 Ningbo, Zhenjiang, China

Nama Prinsipal : **AQUA-FLO SDN BHD**
827, 8th Floor, Block A, Damansara Intan, Jalan SS 20/27,
47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Nama Produk : Water Meter

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **MINCH**

Piawaian : ISO 4064-1:2014; ISO 4064-4:2014

Tarikh Dikeluarkan : 14 Julai 2023

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **14 Julai 2025**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendiri sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.


(Hj. Suhaimi Bin Hj. Asbullah)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

AQUA-FLO SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
Water Meter	AF15B; VOLUMETRIC PISTON WATER METER	R160 PERMANENT FLOWRATE (Q3): 2.5 M3/H; MAXIMUM AD	ACCURACY CLASS 2; ANALOGUE METER; ORIENTATION: ALL POSITION; BODY MATERIAL: BRASS (ZCUZn40Pb2); END CONNECTION: THREADED END; NOMINAL SIZE(MM): DN 15 LENGTH (MM): 115
	AF15S; VOLUMETRIC PISTON WATER METER	R160 PERMANENT FLOWRATE (Q3): 2.5 M3/H; MAXIMUM AD	ACCURACY CLASS 2; ANALOGUE METER; ORIENTATION: ALL POSITION; BODY MATERIAL: GLASS FIBRE GRIVORY GV-5H; END CONNECTION: THREADED END; NOMINAL SIZE(MM): DN 15 LENGTH (MM): 115
	AF20B; VOLUMETRIC PISTON WATER METER	R160 PERMANENT FLOWRATE (Q3): 4.0 M3/H; MAXIMUM AD	ACCURACY CLASS 2; ANALOGUE METER; ORIENTATION: ALL POSITION; BODY MATERIAL: BRASS (ZCUZn40Pb2); END CONNECTION: THREADED END; NOMINAL SIZE(MM): DN 20 LENGTH (MM): 130
	AF20S; VOLUMETRIC PISTON WATER METER	R160 PERMANENT FLOWRATE (Q3): 4.0 M3/H; MAXIMUM AD	ACCURACY CLASS 2; ANALOGUE METER; ORIENTATION: ALL POSITION; BODY MATERIAL: GLASS FIBRE GRIVORY GV-5H; END CONNECTION: THREADED END; NOMINAL SIZE(MM): DN 20 LENGTH (MM): 130
	AF25B; VOLUMETRIC PISTON WATER METER	R160 PERMANENT FLOWRATE (Q3): 6.3 M3/H; MAXIMUM AD	ACCURACY CLASS 2; ANALOGUE METER; ORIENTATION: ALL POSITION; BODY MATERIAL: BRASS (ZCUZn40Pb2); END CONNECTION: THREADED END; NOMINAL SIZE(MM): DN 25 LENGTH (MM): 175
	AF40B; VOLUMETRIC PISTON WATER METER	R160 PERMANENT FLOWRATE (Q3): 16.0 M3/H; MAXIMUM A	ACCURACY CLASS 2; ANALOGUE METER; ORIENTATION: ALL POSITION; BODY MATERIAL: BRASS (ZCUZn40Pb2); END CONNECTION: THREADED END; NOMINAL SIZE(MM): DN 40 LENGTH (MM): 300

NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.