



NO SIJIL: JANS.23.49

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat/Ejen : **BUTE ENGINEERING (M) SDN BHD**
Lot 10654, Jalan Permata 1/6,
Arab Malaysian Industrial Park,
71800 Nilai, Negeri Sembilan

Nama Pengilang : **BUTE ENGINEERING (M) SDN BHD**
Lot 10654, Jalan Permata 1/6,
Arab Malaysian Industrial Park,
71800 Nilai, Negeri Sembilan

Nama Prinsipal : **BUTE ENGINEERING (M) SDN BHD**
Lot 10654, Jalan Permata 1/6,
Arab Malaysian Industrial Park,
71800 Nilai, Negeri Sembilan

Nama Produk : Polypropylene (PP) Pipe and Fittings

Class/Size/Mode : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **BE**

Piawaian : DIN 8078 (2008-09), ISO 15874-3:2013

Tarikh Dikeluarkan : 14 Julai 2023

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **14 Julai 2025**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendiri sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.

(Hj. Suhaimi Bin Hj. Asbullah)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

BUTE ENGINEERING (M) SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
Pipe	SDR 11	PN 10	OUTSIDE DIAMETER (MM): 20, 25, 32, 40, 90, 110 AND 160
	SDR 6	PN 20	OUTSIDE DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 90 AND 110
	SDR 7.4	PN 16	OUTSIDE DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 90, 110 AND 160
Fittings	ELBOW	DESIGN PRESSURE (PD):10 BAR	MATERIAL DESIGNATION:PPR (TYPE 3)JOINTING SYSTEM:SOCKET WELDED JOINT,TYPE A FITTINGS NOMINAL DIAMETER (MM) : 20,25,32,40,50,63,75,90 & 110
	END CAP	DESIGN PRESSURE (PD) : 10 BAR	MATERIAL DESIGNATION:PPR (TYPE 3) JOINTING SYSTEM:SOCKET WELDED JOINT,TYPE A FITTINGS NOMINAL DIAMETER (MM) : 20,25,32,40 & 50
	EQUAL TEE	DESIGN PRESSURE (PD) : 10 BAR	MATERIAL DESIGNATION:PPR (TYPE 3)JOINTING SYSTEM:SOCKET WELDED JOINT,TYPE A FITTINGS NOMINAL DIAMETER (MM): 20,25,32,40,50,63,75,90 & 110
	SOCKET	DESIGN PRESSURE (PD): 10 BAR	MATERIAL DESIGNATION:PPR (TYPE 3)JOINTING SYSTEM:SOCKET WELDED JOINT,TYPE A FITTINGS NOMINAL DIAMETER (MM) : 20,25,32,40,50,63,75,90 & 110

NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.