



NO SIJIL: JANS.23.60

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat/Ejen : **RWT ENTERPRISE SDN BHD**
15-3, Jalan Medan Putra 1,
Medan Putra Business Centre, Kepong,
52200 Kuala Lumpur

Nama Pengilang : **PERMASTORE LTD**
Eye, Suffolk IP23 7HS, England

Nama Prinsipal : **PERMASTORE LTD**
Eye, Suffolk IP23 7HS, England

Nama Produk : Epoxy Fusion Tank

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **PERMASTORE**

Piawaian : AWWA D103-97/AWWA D103-09

Tarikh Dikeluarkan : 14 Julai 2023

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **14 Julai 2025**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendiri sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.


(Hj. Suhaimi Bin Hj. Asbullah)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

RWT ENTERPRISE SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
EPOXY FUSION TANK	FACTORY-COATED BOLTED CARBON STEEL TANK FOR WATER		1. MAXIMUM CAPACITY ALLOWED FOR ELEVATED TANK IS 500 000 G AND FOR GROUND STORAGE IS 750 000 G. 2. MAXIMUM HEIGHT ALLOWED IS 5 METER OR 4 PANELS OR WHICH ONE IS LOWER. 3. TANK MUST BE SUPPLIED AND INSTALLED BY THE SAME SUPPLIER OR INSTALLER WHO IS APPOINTED BY SUPPLIER. 4. MINIMUM 10 YEARS WARRANTY PERIOD FOR TANK AND SEALANT/LINING IS REQUIRED. 5. ALL STAINLESS STEEL ACCESSORIES (nozzles, flange, manways, ladders, brackets, etc) THAT COME IN TO DIRECT CONTACT WITH EPOXY PANELS NEED TO HAVE APPLIED AN ELASTIC, 1-COMPONENT SEALANT WITH A POLYURETHANE BASE. (specially designed for sealing tanks build in section). COAT THE ENTIRE STAINLESS STEEL MOUNTING AREA WHERE IT WILL ATTACH TO THE EPOXY COATED STEEL.

NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.