



NO SIJIL: JANS.21.50

## SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat : **KANZEN TETSU SDN BHD**  
Lot 6109, Jalan Haji Salleh, Off Jalan Meru 5 ½ Miles,  
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan

Nama Pengilang : **KANZEN TETSU SDN BHD**  
Lot 6109, Jalan Haji Salleh, Off Jalan Meru 5 ½ Miles,  
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan

Nama Prinsipal : **KANZEN TETSU SDN BHD**  
Lot 6109, Jalan Haji Salleh, Off Jalan Meru 5 ½ Miles,  
41050 Klang, Selangor Darul Ehsan

Nama Produk : Pipe

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **KANZEN TETSU**

Piawaian : MS 1841:2010

Tarikh Dikeluarkan : 7 Disember 2021

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-


- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **31 Disember 2023**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatas secara tersendirinya terhadap unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.

(Ir. Edward Lingkapo)  
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

## JADUAL

KANZEN TETSU SDN BHD

<b>NAMA PRODUK</b>	<b>MODEL</b>	<b>SIRI</b>	<b>PERIHAL/CLASS/SAIZ</b>
STAINLESS STEEL (SS) PIPE	TP304, TP304L, TP316 & TP316L	NA	NPS DESIGNATOR : 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1, 1/2", 2", 2 1/2", 3, 3 1/2", 4", 5", 6", 8", 10", 12" OUTSIDE DIAMETER (MM) : 21.34, 26.67, 33.40, 42.16, 48.26, 60.33, 73.03, 88.90, 101.60, 114.30, 141.30, 168.28, 219.08, 273.05, 323.85 GRADE : SCHEDULE 10S & 40S



## NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.