



NO SIJIL: JANS.21.55

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat : **YMC TECHNOLOGIES SDN BHD**
No.12 Jalan Astaka U8/83, Seksyen U8, Bukit Jelutong,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Nama Pengilang : **BINA STEEL INDUSTRIES SDN BHD**
AL-40, Lot 2292, Sungai Buloh New Village,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan

Nama Prinsipal : **BINA STEEL INDUSTRIES SDN BHD**
AL-40, Lot 2292, Sungai Buloh New Village,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan

Nama Produk : Tank

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)


Jenama : **NOVA**

Piawaian : BS 1564 : 1975

Tarikh Dikeluarkan : 13 Disember 2021

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **31 Disember 2023**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendiri sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.


(Ir. Edward Lingkapo)

Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

YMC TECHNOLOGIES SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
Tank	BSI DURA M & S COMPOSITE PRESS STEEL PANEL	PANEL THICKNESS: 5MM & 6MM	INTERNAL LAMINATED WITH 0.8MM STAINLESS STEEL OF GRADE AISI 316 OR AISI 304, EXTERNAL GALVANISED OR COATED WITH IRON OXIDE PAINT. PANEL SIZE: 1220MM X 1220MM. Pressed Steel Sectional Rectangular Tank Panel 1. Tank only can be used for system that will not be surrendered to the water operator. 2. Maximum capacity allowed is 500,000 litres (100,000 G) 3. Maximum height allowed is 4 panels. 4. The tank must be lined with PE lining; minimum thickness of the PE lining is 2.0mm. 5. Minimum 10 years warranty period for tanks and linings. 6. Tank must be supplied and installed by the same supplier or installer who is appointed by the supplier.
	GALVANISED & UNGalVANISED	PANEL THICKNESS: 5MM & 6MM	PANEL SIZE: 1220MM X 1220MM

NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.