



NO SIJIL: JANS.22.37a

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat : **BEYOND ATRIA SDN BHD**
No. G-47-1, Block G, 1st Floor,
Pavillion Bundusan, Jalan Bundusan,
88300 Penampang, Kota Kinabalu

Nama Pengilang : **REHAU POLYMER (SUZHOU) CO. LTD.**
No.112 Dongcang Bei Road Taicang
Economic Development Area
215400 Jiangsu Province, China

Nama Prinsipal : **REHAU POLYMER SDN BHD**
B-1-23, Blok Bougainvillea 10 Boulevard Lebuhraya Sprint, PJU 61,
47400 Petaling Jaya, Selangor

Nama Produk : Polypropylene (PP) Pipes & Fittings

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **REHAU**

Piawaian : MS 2286-2:2012 , MS 2286-3:2012

Tarikh Dikeluarkan : 18 Jun 2022

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **31 Disember 2024**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendirinya sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.


(Baharum Bin K.K. Sogon)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

JADUAL

BEYOND ATRIA SDN BHD

NAMA PRODUK	MODEL	SIRI	PERIHAL/CLASS/SAIZ
Polypropylene (PP) Pipes	APPLICATION : CLASS 1; DIMENSION : CLASS A	DESIGN PRESSURE (PD) : 10 BAR; PIPE SERIES : S2.5	MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; NOMINAL SIZE (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 AND 110
	APPLICATION : CLASS 1; DIMENSION : CLASS A	DESIGN PRESSURE (PD) : 6 BAR; PIPE SERIES : S5	MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; NOMINAL SIZE (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 AND 110
	APPLICATION : CLASS 1; DIMENSION : CLASS A	DESIGN PRESSURE (PD) : 8 BAR; PIPE SERIES : S3.2	MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; NOMINAL SIZE (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 AND 125
Polypropylene (PP) Fittings	45° ELBOW	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 125 MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	45° ELBOW	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 & 110 MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	90° ELBOW	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 125 MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	90° ELBOW	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 & 110 MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	ADAPTOR UNION - MALE THREAD	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20-1/2", 25-3/4", 32-1", 40-1/4", 50-1 1/2" & 63-2" MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	COUPLING - FEMALE THREAD	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 32-3/4", 32-1", 40-1/4", 50-1 1/2" & 63-2" MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	COUPLING - MALE THREAD	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 32-3/4", 32-1", 40-1/4", 50-1 1/2" & 63-2" MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	ELBOW - FEMALE THREAD	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20-1/2" SHALLOW, 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 32-3/4" & 32-1" MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
	ELBOW - MALE THREAD	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 32-3/4" & 32-1" MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS
END CAP	APPLICATION : CLASS1; DESIGN PRESSURE (PD) : 10bar	NOMINAL DIAMETER (MM) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 & 110 MATERIAL DESIGNATION : PP-R (TYPE 3); JOINTING SYSTEM : SOCKET WELDED JOINT; TYPE A FITTINGS	

NOTA PENTING

- Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya **enam bulan (6) bulan** dari tarikh sah laku sijil tamat.
- Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.