



NO SIJIL: JANS.22.41

## SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan ini, **Jabatan Air Negeri Sabah** memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat : **CELL BIOCHEM SDN BHD**  
Lot 13A-02, 2<sup>nd</sup> Floor, Wisma Langat,  
Towering Industry Centre,  
88200 Kota Kinabalu, Sabah

Nama Pengilang : **PARADIGMA SEPADU SDN. BHD.**  
No.56, Jalan Sri Pinang 1, Taman Sri Pinang,  
34000 Taiping Perak Darul Ridzuan

Nama Prinsipal : **RINTIS VENTURES SDN. BHD.**  
22A-2B, Block B, Jalan PJU 1/3B,  
Sunwaymas Commercial Centre,  
47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

Nama Produk : Streaming Current Monitor (SCM)

Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakang)

Jenama : **PSSB**

Piawaian : MANUFACTURER SPECIFICATION

Tarikh Dikeluarkan : 18 Jun 2022

Kelulusan diberi tertakhluk kepada syarat-syarat dan ketetapan berikut:-

- i. Sah laku kelulusan ini berkuatkuasa sehingga **31 Disember 2024**.
- ii. Jabatan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.
- iii. Kelulusan ini tidak boleh disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil tetapi ia boleh ditunjukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.
- iv. Kelulusan ini terbatal secara tersendirinya sekiranya terdapat unsur penipuan, rasuah sama ada syarikat atau produk, ancaman terhadap keselamatan negara, perubahan kualiti, spesifikasi dan maklumat produk, cetak rompak, Sijil Produk dibatalkan oleh pihak Badan Pensijilan dan sebagainya.
- v. Jabatan berhak untuk membatalkan kelulusan ini jika aduan mengenai pengeluar/pembekal/ejen atau produk diterima.
- vi. Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.
- vii. Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.
- viii. Sila rujuk butiran di **Jadual Belakang** untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan jabatan ini.

  
\_\_\_\_\_  
(Baharum Bin K.K. Sogon)  
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah

## JADUAL

CELL BIOCHEM SDN BHD

<b>NAMA PRODUK</b>	<b>MODEL</b>	<b>SIRI</b>	<b>PERIHAL/CLASS/SAIZ</b>
Streaming Current Monitor (SCM)	OCDA-18F - Stream Current Monitor	NA	The Optimum Coagulant Dose Analyzer ♦ OCDA will indicate the optimization and control of coagulant in the process of clarification of water treatment plant. Although the analyzer is capable of displaying the unit in ODu, the OCDA have the capability to indicate whether the dosing is in the range of optimum, under-dose or over-dose.

FOR WEBSITE VIEW

## NOTA PENTING

- *Penama dinasihatkan untuk membuat permohonan pembaharuan pendaftaran produk/bahan sekurang-kurangnya enam bulan (6) bulan dari tarikh sah laku sijil tamat.*
- *Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai permohonan baru.*